


☆樓地板面積：
 $18.60 \times 28.68 - 5.75 \times 2.25 - 0.665 \times 8.35 + 11.685 \times 18.375 + 3.405 \times 0.2 - 5.387 \times 5.387 / 2 - 5.375 \times 5.375 / 2 + 33.15 \times 18.90 + 3.83 \times 0.2 - 5.55 \times 0.2 + 16.945 \times 18.90 - 5.405 \times 5.405 / 2 - 6.00 \times 6.00 / 2$
 $= 1614.56 \text{ m}^2$

☆防火區劃檢討：
 依建築技術規則設計施工編第79條
 $1614.56 \text{ m}^2 < 3000 \text{ m}^2 (\text{OK})$

☆汽車停車數量：
 法定汽車停車數：
 36輛  (No. 119-154) (平面式) $\left\{ \begin{array}{l} 31 \text{輛 大車位 } 250 \times 600 \text{cm} \\ 5 \text{輛 小車位 } 225 \times 575 \text{cm} \end{array} \right.$

☆樓梯寬度檢討：
 $1614.56 \text{ m}^2 > 200 \text{ m}^2$ 實設120cm \leq 法定120cm

圖10-26 地下參層平面圖

地下參層平面圖 A204 (◆-980 FH=300cm) S:1/200