


☆樓地板面積：  
 $18.60 \times 28.68 - 5.75 \times 2.25 - 0.665 \times 8.35 + 11.685 \times 18.375 - 5.387 \times 5.387 / 2$   
 $- 5.375 \times 5.375 / 2 + 33.15 \times 18.90 + 3.405 \times 0.2 + 16.945 \times 18.90$   
 $- 6.00 \times 6.00 / 2 - 5.405 \times 5.405 / 2 - 5.55 \times 0.2 = 1614.47 \text{ m}^2$

☆防火區劃檢討：  
 依建築技術規則設計施工編第79條  
 $1614.47 \text{ m}^2 < 3000 \text{ m}^2$  (OK)

☆汽車停車數量：  
 法定汽車停車數：  
 39輛  (No. 43~81) (平面式)  $\left\{ \begin{array}{l} 32 \text{輛 大車位 } 250 \times 600 \text{cm} \\ 7 \text{輛 小車位 } 225 \times 575 \text{cm} \end{array} \right.$

☆樓梯寬度檢討：  
 $1614.47 \text{ m}^2 > 200 \text{ m}^2$  實設120cm  $\leq$  法定120cm

圖10-28 地下伍層平面圖

地下伍層平面圖 S:1/200  
 (A202) (◆-1580 FH=300cm)